

а именно:

1. На объекте защиты допускается размещение мебели (шкафы, тумбы, корзины с игрушками) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов в группах «Непоседы», «Золотая рыбка», «Теремок», «Зайчата», в пищеблоке. Основание: п. 16 «ж», п. 27 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ);

2. Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов. Основание: ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (далее – ГОСТ 12.4.026-2015), п.5 ППР в РФ;

3. На объекте защиты в группах «Гномы», «Теремок», в пищеблоке, в комнате дворника, кабинет музыкального руководителя, допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п. 35 «в» ППР в РФ;

4. На объекте защиты огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР в РФ;

5. На объекте защиты в группах «Золотой ключик», «Солнышко», «Почемучки», спортивном зале на дверях эвакуационных выходов на лестничную клетку не обеспечено устройство для самозакрывания дверей. Основание: п. 24 ППР в РФ.

6. На объекте защиты в пищеблоке на складе № 1, в помещении уборочного инвентаря отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, табл. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.

7. На объекте защиты пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 4 ст. 107 ФЗ № 123-ФЗ, п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний (далее - ГОСТ Р 51844-2009).

Нарушения допущены юридическим лицом – МБДОУ детский сад № 20/1

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 31 от 02.02.2021, Предписание по устранению обязательных требований пожарной безопасности от 11.03.2021 № 31/1/30

Подписи лиц, проводивших проверку



/Е.Г. Денисова/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МБДОУ детский сад № 20/1 Головина Л.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



« 11 » марта 20 21 г.

(подпись)

Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Тверской области 8(4822) 39-99-99