

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное Управление МЧС России по Тверской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Тверь, улица Дарвина, тел. 42-92-01, E-mail:Kancelariya69@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Тверь, б-р Цанова, д. 2, тел. 66-68-04, E-mail:ond-tver@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 31 / 1 / 30**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Юридическому лицу Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад № 20/1» (далее – МБДОУ детский сад № 20/1);

Заведующий МБДОУ детский сад № 20/1 Головина Л.С.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору Машкова И.Н. от 02.02.2021 № 24, ст. 6 Федерального Закона от 21.12.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «10» марта 2021 года по 15 ч. 00 мин. «11» марта 2021 года проведена плановая проверка:

Государственным инспектором г. Твери по пожарному надзору, инспектором ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области лейтенантом внутренней службы Денисовой Екатериной Геннадьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

Здания и помещений МБДОУ детский сад № № 20/1 расположенного по адресу: 170019, г. Тверь, ул. Герцена, д. 64

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ детский сад № 20/1 Головина Л.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Общие требования</b>				
1.	<u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты допускается размещение мебели (шкафы, тумбы, корзины с игрушками) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов в группах «Непоседы», «Золотая рыбка», «Теремок», «Зайчата», в пищеблоке. <u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты убрать мебель	Основание: п. 16 «ж», п. 27 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)	01.02.2022 включительно	

	(шкафы, тумбы, корзины с игрушками) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов в группах «Непоседы», «Золотая рыбка», «Теремок», «Зайчата», в пищеблоке.			
2.	<p><u>Вид нарушения:</u> Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Планы эвакуации выполнить в соответствии требованиям нормативных документов.</p>	<p>Основание: ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее – ГОСТ Р 12.2.143 2009), ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (далее – ГОСТ 12.4.026 2015), п.5 ППР в РФ</p>	01.02.2022	включительно
3.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты в группах «Гномы», «Теремок», в пищеблоке, в комнате дворника, кабинет музыкального руководителя, допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты в группах «Гномы», «Теремок», в пищеблоке, в комнате дворника, кабинет музыкального руководителя, оборудовать электросветильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	<p>Основание: п. 35 «в» ППР в РФ</p>	01.02.2022	включительно
4.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты огнетушители расположить на высоте 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.</p>	<p>Основание: п. 409 ППР в РФ</p>	01.02.2022	включительно

5.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты в группах «Золотой ключик», «Солнышко», «Почемучки», спортивном зале на дверях эвакуационных выходов на лестничную клетку не обеспечено устройство для самозакрывания дверей.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты в группах «Золотой ключик», «Солнышко», «Почемучки», спортивном зале на дверях эвакуационных выходов на лестничную клетку обеспечить устройство для самозакрывания дверей.</p>	<p>Основание: п. 24 ППР в РФ</p>	<p>01.02.2022 включительно</p>	
6.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты в пищеблоке на складе № 1, в помещении уборочного инвентаря отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты в пищеблоке на складе № 1, в помещении уборочного инвентаря установить автоматическую установку пожарной сигнализации.</p>	<p>Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, табл. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.</p>	<p>01.02.2022 включительно</p>	
7.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов.</p>	<p>Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 4 ст. 107 ФЗ № 123-ФЗ, п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний (далее - ГОСТ Р 51844-2009).</p>		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Твери по пожарному надзору,  
инспектор ОНД и ПР по г. Твери  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Е.Г. Денисова

«11» марта 2021 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад № 20/1 Головина Л.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

«11» марта 2021 г.