



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Твери
170033, г. Тверь, б-р. Цанова, д. 2
тел. (4822) 66-68-04
E-mail: ond-tver@mail.ru

11.03.2021 № 221 /4-7-ч0

Заведующему
МБДОУ детский сад № 20/1

Головиной Л.С.

170019, г. Тверь, ул. Герцена, д. 64

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 41

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

11.03.2021

г. Тверь

(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области лейтенант внутренней службы Денисова Екатерина Геннадьевна рассмотрев постановление № 60 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 11.03.2021 и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо - заместитель заведующего по АХЧ (Ответственный за ПБ) МБДОУ детский сад № 20/1 Шишкина Марина Александровна, установил:

11.03.2021 по адресу: г. Тверь, ул. Герцена, д. 64, должностное лицо - заместитель заведующего по АХЧ (Ответственный за ПБ) МБДОУ детский сад № 20/1 Шишкина Марина Александровна, г. Тверь, ул. Герцена, д. 64,

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, существо нарушения или невыполнения)

нарушил (а):

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69 - ФЗ), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (далее - СП 486.1311500.2020), ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (далее - ГОСТ 12.4.026-2015), ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденные Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. №52-ст. (далее - ГОСТ Р 51844-2009), а именно:

1. На объекте защиты допускается размещение мебели (шкафы, тумбы, корзины с игрушками) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов в группах «Непоседы», «Золотая рыбка», «Теремок», «Зайчата», в пищеблоке. Основание: п. 16 «ж», п. 27 «б» ППР в РФ.

2. Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов. Основание: ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ 12.4.026-2015, п.5 ППР в РФ.

3. На объекте защиты в группах «Гномы», «Теремок», в пищеблоке, в комнате дворника, кабинет музыкального руководителя, допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п. 35 «в» ППР в РФ.

4. На объекте защиты огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР в РФ.

5. На объекте защиты в группах «Золотой ключик», «Солнышко», «Почемучки», спортивном зале на дверях эвакуационных выходов на лестничную клетку не обеспечено устройство для самозакрывания дверей. Основание: п. 24 ППР в РФ.

6. На объекте защиты в пищеблоке на складе № 1, в помещении уборочного инвентаря отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, табл. 3 СП 486.1311500.2020.

7. На объекте защиты пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 4 ст. 107 ФЗ № 123-ФЗ, п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009.

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1 ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны заведующего МБДОУ детский сад № 20/1. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на территории и в помещениях, эксплуатируемых МБДОУ детский сад № 20/1, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору –

инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР

ГУ МЧС России по Тверской области

лейтенант внутренней службы Е.Г. Денисова

(подпись лица, вынесшего представление)

Копия получена:

 / Получено 11.03.2022